

tetaneutral.net - Evolution #122

Coupure Electrique Imprévu du 15/11

15/11/2011 14:30 - Mehdi Abaakouk

Statut:	Résolu	Début:	15/11/2011
Priorité:	Normal	Echéance:	
Assigné à:		% réalisé:	0%
Catégorie:		Temps estimé:	0.00 heure
Version cible:			
Description			
<p>Voici la liste des machines qui ont couper à 8h20 ce matin (coupure de moins de 5 minutes): gcc42, gcc49, gcc45, ripe-probe, pg, h1, h4 c'est une liste approximative qui ne liste pas les vm qui tournés sur h1 et h4</p> <p>Pour la coupure de 11h30, elle a duré ~1 heure: Seul h3 est resté up.</p> <p>La coupure est du à un disjoncteur très bien caché.</p> <p>1 machines gcc n'ont pas rebooté correctement, mais en branchant l'écran ça a marché.</p> <p>J'ai du aussi rallumé certain boitier genre le nas de fab, le zotac-marc, le gcc42 (lemote Fuloon) qui n'ont pas l'air d'avoir un "boot on power failure"</p> <p>J'ai débranché le APC de droite, qui ne voulait pas se rallumer en appuyant sur le bouton. Je l'ai replacé par le petit qui gris (il me semble que seulement 2 des 4 prises sont sur batterie?) Je l'ai mis à charger l'APC, après plusieurs tentative d'allumage, la lumière verte fût.</p> <p>Toute est de nouveau vert dans nagios.</p>			

Historique

#1 - 15/11/2011 16:48 - Laurent GUERBY

<http://lists.tetalab.org/pipermail/tetaneutral/2011-November/000579.html>

<<
Laurent GUERBY laurent at guerby.net
Tue Nov 15 16:40:57 CET 2011
Previous message: [Tetaneutral] ARCEP la montée vers le très haut débit dans les territoires 6 decembre 2011
Next message: [Tetaneutral] [Fwd: Accord Fance Télécom - Orange et SFR dans le très haut débit : une avance décisive]
Messages sorted by: [date] [thread] [subject] [author]
Bonjour,

Il y a deux coupures electriques ce matin plus longues que d'habitude a Myrys a cause de l'absence des regisseurs sur place et de mon deplacement a Saint-Sulpice et Albi aujourd'hui (8h30-16h15). De plus les disjoncteurs de cette coupure etaient peu facilement accessibles (locaux privatifs).

Toutes les machines virtuelles ont rebooté a cause de la durée de la coupure. Seuls le routeur h3, switch et materiel wifi sont restés allumés, donc a priori pas de coupure pour les acces abonnés sur Toulouse et pour Saint-Gaudens et Mones qui sont sur gw a Paris.

Si vous constatez un probleme non resolu merci de le signaler en creant un ticket :

<http://chiliproject.tetaneutral.net/projects/tetaneutral>

Un grand merci a Mehdi qui a fait le déplacement sur place a Myrys pour coordonner le retablissement electrique et redemarrer les services.

Trois pistes pour prevenir ce genre de probleme a l'avenir, par ordre de cout croissant :

- Documenter les circuits électriques et disjoncteurs pour les membres de Myrys en dehors des regisseurs pour que plus de personnes soient autonomes sur la partie rétablissement (wiki, cartes, affichage papier dans Myrys).

- Tirer un câble électrique séparé entre le compteur électrique principal de Myrys et les installations tetaneutral.net pour simplifier la maintenance (éventuellement avec un automate pour rebasculer le disjoncteur à distance). Potentiellement à mutualiser avec des travaux électriques jugés nécessaires par le collectif Myrys.

- Financer un compteur électrique séparé pour tetaneutral.net.

Sincèrement,

Laurent

#2 - 11/09/2012 14:15 - Laurent GUERBY

Fait par Mika.